



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru

ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15, 6-29-54, E-mail: shadr_mond@mail.ru

г.Шадринск

(место составления акта)

« 18 » апреля 2018 г.

(дата составления акта)

« 14 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 40

По адресу(ам): *Курганская область, г.Шадринск, Мальцевский тракт, 18*

На основании: *распоряжения № 40 от « 9 » апреля 2018 года Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области майора внутренней службы Зайцева Е.А.*

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении: **юридического лица - Государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Спутник»**

Дата и время проведения проверки:

«17» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

«18» апреля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа.

Акт составлен: *отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *Директор Савин Александр Юрьевич* «17» апреля 2018 г. 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование с органами прокуратуры не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: *Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы Сапожников Антон Анатольевич*

При проведении проверки присутствовали: *Директор ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Савин Александр Юрьевич*

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник» включает в себя : 1) Здание главного корпуса, класс по функциональной пожарной опасности Ф1.1.; 2) Помещения административного корпуса, класс по функциональной пожарной опасности Ф3.4.; 3) Помещения лечебно-диагностического отделения, класс по функциональной пожарной опасности Ф 3.4; 4) Вспомогательные здания и сооружения (склады, стоянки для автомобилей(гаражи)), хоз. постройки (баня, прачечная, морг, овощехранилище, теплица, стожка) класс по функциональной пожарной опасности Ф.5.2.

Здание 3-х этажное стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля металлическая по деревянной обрешетке, II степени огнестойкости, класса конструктивной опасности – С0, электрифицировано, отопление центральное водяное. Подъездные пути к зданию –

с Мальцевского тракта. Объект находится в районе выезда ПСЧ №10 на расстоянии 6,5 км, время следования пожарных подразделений менее 10 минут.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители ОП-5), на которые заведены эксплуатационные паспорта, ведётся журнал учёта состояния и наличия огнетушителей, и пожарными кранами. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. система пожарной сигнализации дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны г.Шадринска, без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В ходе проведения проверки:

17.04.2018г. проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре с проживающими и дежурным персоналом (задействовано 373 человека).

С руководством учреждения и дежурным персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 70 человек).

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- документы не прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись, фамилия, инициалы)

Сапожников А.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Савин Александр Юрьевич

«18» апреля 2018 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)